



豫煤监2503

# 煤矿用阻燃电缆

## 检验报告

委托单位: 河南大有能源股份有限公司千秋煤矿

规格型号: MYP-3×10+1×10

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年8月28日-29日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心(公章)

## 注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”和检验单位公章及无骑缝“检验检测专用章”无效。
- 2、复印报告未重新加盖“检验检测专用章”和检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、报告检验数据仅对当时样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。

检验机构名称：豫西矿用设备安全检测检验中心

检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码：472300

电 话：0398-5892067

检 验 报 告

|      |                                                                                                                          |                    |                      |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| 委托单位 | 名称                                                                                                                       | 河南大有能源股份有限公司千秋煤矿   |                      |  |
|      | 地址                                                                                                                       | 河南省义市              |                      |  |
| 检验地点 |                                                                                                                          | 河南省义市朝阳路中段东侧 51 号楼 |                      |  |
| 样品名称 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆                                                                                                             | 样品状态               | 表面无缺陷 适检             |  |
| 安标编号 | MIA160130                                                                                                                | 样品编号               | FJS2608016           |  |
| 型号规格 | MYP-3×10+1×10                                                                                                            | 生产厂家               | 浙江元通线缆制造有限公司         |  |
| 额定电压 | 0.66/1.14kV                                                                                                              | 生产日期               | 2026 年 5 月 18 日      |  |
| 送检日期 | 2026 年 8 月 26 日                                                                                                          | 检验日期               | 2026 年 8 月 28 日-29 日 |  |
| 样品直径 | 28mm                                                                                                                     |                    |                      |  |
| 检验人员 | 周海峰、刘聪                                                                                                                   |                    |                      |  |
| 检验依据 | KA/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》                                                                                        |                    |                      |  |
| 检验项目 | 详见检测检验项目及结果                                                                                                              |                    |                      |  |
| 检验结果 | <div>依据 KA/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》对委托样品进行检验，所检项目符合要求。</div> <div>(检测检验专用章)</div> <div>签发日期: 2026 年 8 月 31 日</div> |                    |                      |  |

批准: [Signature]

审核: [Signature]

主检: [Signature]

检 验 报 告

| 检验项目         | 技术要求                     | 检验结果  | 单项结论 |
|--------------|--------------------------|-------|------|
| 负载条件下的燃烧试验   | 3 条试件续燃时间均<4 min         | 9s    | 合格   |
|              | 3 条试件碳化长度均<150 mm        | 90mm  | 合格   |
| 单根电线电缆垂直燃烧试验 | 上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离>50 mm | 279mm | 合格   |
|              | 燃烧向下延伸至距离上支架的下缘≤540 mm   | 483mm | 合格   |

以下无内容



## 机构负责人签字页

项目负责人: 李梅

质量负责人: 袁建中

技术负责人: 肖文

主持检测检验工作负责人: 刘泓宇

法定代表人: 黄明



