



豫煤监2503

煤矿用阻燃电缆

检 验 报 告

委托单位: 河南大有能源股份有限公司千秋煤矿

规格型号: MCP-3×70+1×25+4×6

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 8 月 28 日-29 日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”和检验单位公章及无骑缝“检验检测专用章”无效。
- 2、复印报告未重新加盖“检验检测专用章”和检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、报告检验数据仅对当时样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。

检验机构名称：豫西矿用设备安全检测检验中心

检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码：472300

电 话：0398-5892067

检 验 报 告

委托单位	名称	河南大有能源股份有限公司千秋煤矿	
	地址	河南省义马市	
检验地点		河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼	
样品名称	采煤机屏蔽橡套软电缆	样品状态	表面无缺陷 适检
安标编号	MIA180563	样品编号	FJS2608017
型号规格	MCP-3×70+1×25+4×6	生产厂家	华旗线缆有限公司
额定电压	1.9/3.3kV	生产日期	2026 年 5 月 10 日
送检日期	2026 年 8 月 26 日	检验日期	2026 年 8 月 28 日-29 日
样品直径	59mm		
检验人员	周海峰、刘聪		
检验依据	KA/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》		
检验项目	详见检测检验项目及结果		
检验结果	依据 KA/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》对委托样品进行检验，所检项目符合要求。 (检测检验专用章) 签发日期: 2026 年 8 月 31 日		

批准: 姜建中

审核: 刘聪

主检: 周海峰

检 验 报 告

检验项目	技术要求	检验结果	单项结论
负载条件下的燃烧试验	3 条试件续燃时间均 $<4\text{ min}$	6s	合格
	3 条试件碳化长度均 $<150\text{ mm}$	97mm	合格
单根电线电缆垂直燃烧试验	上支架下缘和炭化部分起始点之间的距离 $>50\text{ mm}$	228mm	合格
	燃烧向下延伸至距离上支架的下缘 $\leq 540\text{ mm}$	493mm	合格

以下无内容

机构负责人签字页

项目负责人: 李栋

质量负责人: 李坤

技术负责人: 李致心

主持检测检验工作负责人: 刘冰华

法定代表人: 黄明



